

## السادة / شركة انرجيا لكابلات الطاقة السويدي

تحية طيبة ..... وبعد .....

نرجو الإحاطة بأن شركة انرجيا لكابلات الطاقة السويدي ومقرها ٩٧ شارع عمر بن الخطاب السبع عمارات مصر الجديدة الدور التاسع ومصانعها بمدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية A1 معتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوريد كابلات الجهد العالي وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض وكذا الموصلات الألومنيوم المعزولة والهوائية بقلب صلب بالإضافة إلي أن الشركة مسجلة بـ قيد الموردين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ولها سابقة أعمال معنا في جميع القطاعات سألغة الذكر ولم تسبق الشكوى منها في كابلات الجهد المتوسط والمنخفض والموصلات الهوائية .

لذا يرجى الإحاطة والتوجيه باللائم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام .....

رئيس قطاع المشروعات

مهندس /

عبد الله العوضي





## السادة / شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي

٩٧ ش عمر بن الخطاب - الدور ٩ - السبع عمارات - مصر الجديدة- القاهرة - ف/ ٢٤١٥٢٤٧٠

تحية طيبة ... و بعد ،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧ بشأن طلب إعتماد كابل قطاع ٨٠٠×١ مم ٢ جهد ٣٠/١٨ ك.ف. نحاس مسلح عزل XLPE إنتاج شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي.

أتشرف بالإحاطة بأن اللجنة المشكلة لمراجعة البيانات الفنية للكابل المقدم وتقارير الاختبارات النوعية ومعاينة خط الإنتاج ومعامل الاختبارات الروتينية بالمصنع قد أعدت تقريرها في هذا الخصوص وقد إنتهى إلى قبول الكابل قطاع ٨٠٠×١ مم ٢ جهد ٣٠/١٨ ك.ف. نحاس مسلح عزل XLPE إنتاج شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي

على أن تلتزم شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة بتحقيق كافة المتطلبات الفنية بكراسة الشروط والمواصفات التي تطرحها شركات الكهرباء التابعة.

علماً بأن هذا الخطاب سارى لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخه.

مع مراعاة ضرورة تحديث هذا الخطاب في حالة تعديل المواصفات القياسية العالمية "IEC" أو المواصفات الفنية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر " ذات الصلة ".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المتفرغ

لشئون شركات التوزيع

" مهندس/ الحسينى الحسينى القار "



## السادة / شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي

٩٧ ش عمر بن الخطاب - الدور ٩ - السبع عمارات - مصر الجديدة - القاهرة - ف/ ٢٤١٥٢٤٧٠

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٦ بشأن طلب اعتماد كابل ألومنيوم جهد منخفض قطاع  $95+185 \times 3$  مم إنتاج شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي.  
أتشرف بالإحاطة بأن اللجنة المشكلة لمراجعة البيانات الفنية للكابل المقدم وتقارير الاختبارات النوعية ومعاينة خط الإنتاج ومعامل الاختبارات الروتينية بالمصنع قد أعدت تقريرها في هذا الخصوص وقد إنتهى إلى قبول الكابل ألو عزل XLPE وغلاف PVC قطاع  $95+185 \times 3$  مم جهد ١/٠,٦ ك.ف. إنتاج شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة (السويدي).

على أن تلتزم شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة بتحقيق كافة المتطلبات الفنية بكراسة الشروط والمواصفات التي تطرحها شركات الكهرباء التابعة.  
علماً بأن هذا الخطاب ساري لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخه.

مع مراعاة ضرورة تحديث هذا الخطاب في حالة تعديل المواصفات القياسية العالمية "IEC" أو المواصفات الفنية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر " ذات الصلة ".  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المتفرغ

لشئون شركات التوزيع

" مهندس / الحسيني الحسيني الفار "

- للمعهدة العامة رؤساء شركة التوزيع  
للتفصيل بالملحق والتبليغ باللائحة

مع خاتمة الامر ٢١

٣١ مارس ٢٠١٧

العنوان : العباسية - القاهرة رقم بريدي ١١٥١٧  
تليفون : ٢٦٨٥٥٤٩٧  
فاكس : ٢٤٠٢٧٨٦٢ (٢٠٢)  
بريد إلكتروني : mobfcoa@gmail.com



## الشركة القابضة لكهرباء مصر

عضو مجلس الإدارة المتفرغ  
لشئون شركات الإنتاج والنقل والتوزيع

السادة / شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي

٩٧ ش عمر بن الخطاب - الدور ٩ - السبع عمارات - مصر الجديدة - القاهرة - ف/ ٢٤١٥٢٤٧٠

تحية طيبة ... و بعد ...

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٣ بشأن طلب اعتماد كابلات جهد متوسط إنتاج شركة

إنيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي.

أتشرف بالإحاطة بأن اللجنة المشكلة لمراجعة البيانات الفنية للكابلات المقدمة وتقارير الاختبارات النوعية ومعاينة خط الإنتاج ومعامل الاختبارات الروتينية بالمصنع قد أعدت تقريرها في هذا الخصوص وقد انتهى إلى قبول الكابل الو ٣×٢٤٠ مم عزل XLPE جهد ٣٠/١٨ ك.ف. إنتاج شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة ( السويدي).

على أن تلتزم شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة بتحقيق كافة المتطلبات الفنية بكراسة الشروط والمواصفات التي تطرحها شركات الكهرباء التابعة.

علماً بأن هذا الخطاب ساري لمدة خمس سنوات فقط من تاريخه.

مع مراعاة ضرورة تحديث هذا الخطاب في حالة تعديل المواصفات القياسية العالمية "IEC" أو

المواصفات الفنية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر " ذات الصلة ".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

العضو المتفرغ

لشئون شركات التوزيع  
مهندس / الحسيني الحسيني الفار



السادة / شركة انيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي

٩٧ ش عمر بن الخطاب - الدور ٩ - السبع عمارات - مصر الجديدة - القاهرة ف/٢٧١٥٢٤٧٠

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣ بشأن طلب اعتماد كابل جهد ١/٠,٦ ك.ف. قطاع ٢٤٠×٣ + ١٢٠ مم ٢ إنتاج شركة انيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي.

أنشرف بالإحاطة بأن اللجنة المشكلة لمراجعة البيانات الفنية للكابل المقدم ومعاينة خط الإنتاج وأجهزة الاختبارات الروتينية بالمصنع قد أعدت تقريرها في هذا الخصوص والذي إنتهى إلى قبول الكابل ألو مسلح قطاع ٢٤٠×٣ + ١٢٠ مم ٢ جهد ١/٠,٦ ك.ف. عزل XLPE وغلاف PVC إنتاج شركة انيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي - على أن تكون عدد الأسلاك ٦١ سلكة لقطاع ٢٤٠ مم ٢.

على أن تلتزم شركة انيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي بتحقيق كافة المتطلبات الفنية بكراسة الشروط والمواصفات التي تطرحها شركات الكهرباء التابعة.

علماً بأن هذا الخطاب سارى لمدة خمس سنوات فقط من تاريخه.

مع مراعاة ضرورة تحديث هذا الخطاب في حالة تعديل المواصفات القياسية العالمية "IEC" أو المواصفات الفنية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر " ذات الصلة ".

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

العضو المتفرغ

لشئون شركات التوزيع

" مهندس/ الحسينى الحسينى الفار "