



السادة / شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي

٩٧ ش عمر بن الخطاب - الدور ٩ - السبع عمارات - مصر الجديدة- القاهرة - ف/ ٢٤١٥٢٤٧٠

تحية طيبة ... و بعد ،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧ بشأن طلب إعتماد كابل قطاع ٨٠٠×١ مم ٢ جهد ٣٠/١٨ ك.ف. نحاس مسلح عزل XLPE إنتاج شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي.

أتشرف بالإحاطة بأن اللجنة المشكلة لمراجعة البيانات الفنية للكابل المقدم وتقارير الاختبارات النوعية ومعاينة خط الإنتاج ومعامل الاختبارات الروتينية بالمصنع قد أعدت تقريرها في هذا الخصوص وقد إنتهى إلى قبول الكابل قطاع ٨٠٠×١ مم ٢ جهد ٣٠/١٨ ك.ف. نحاس مسلح عزل XLPE إنتاج شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي

على أن تلتزم شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة بتحقيق كافة المتطلبات الفنية بكراسة الشروط والمواصفات التي تطرحها شركات الكهرباء التابعة.

علماً بأن هذا الخطاب سارى لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخه.

مع مراعاة ضرورة تحديث هذا الخطاب في حالة تعديل المواصفات القياسية العالمية "IEC" أو المواصفات الفنية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر " ذات الصلة ".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المتفرغ

لشئون شركات التوزيع

" مهندس/ الحسينى الحسينى الفار "